
ONTEC TOIMISTO


IV-kone

27.3.2024

Ulkolämpötila



IV-kone




	Minimi	Aika (minimi)	Maksimi	Aika (maksimi)	Keskiarvo
Raitisilma	1.00	27.3.2024 05:00:21	5.60	27.3.2024 18:00:21	3.27
Tuloilma LTO:n jälkeen	18.80	27.3.2024 04:30:21	20.10	27.3.2024 14:30:21	19.49
Tuloilma (huoneet)	19.80	28.3.2024 00:30:21	20.70	27.3.2024 14:00:21	20.29
Poistoilma (huoneet)	20.90	27.3.2024 06:00:21	22.00	27.3.2024 14:00:21	21.54
Jäteilma	4.00	27.3.2024 04:30:21	7.80	27.3.2024 18:30:21	5.86
Poistoilman kosteus	25.0 %	27.3.2024 05:45:55	38.0 %	27.3.2024 21:41:59	30.6 %

ONTEC TOIMISTO


IV-kone

27.3.2024

Toiminta



Päälläoloaika



Hyötysuhteet ja puhallinnopeus

